



ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI PROGETTO: Verifica Illuminotecnica del percorso di esodo peggiorativo (Palestra)

DATI DI PROGETTO

Lunghezza locale [m] :	32,00	Riflessione soffitto % :	30
Larghezza locale [m] :	27,00	Riflessione fregio % :	30
Altezza locale [m] :	4,00	Riflessione pareti % :	30
Altezza p.l. [m] :	0,85	Riflessione pavimento % :	10
Altezza fregio [m] :	0,00	Fattore di conservazione M :	1,00



NOTA: LUX x 10

Illuminamento minimo pari a **2,0 lux** sui percorsi di esodo in considerazione dell'effettivo posizionamento delle lampade.

