

CHIARIMENTI

ALLA DATA DEL 21 SETTEMBRE 2018

(ID. 53/2018)

1 Quesito

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto si chiede di sapere se è possibile partecipare in avvalimento. In caso di risposta affermativa quali modelli bisogna utilizzare e quali documenti bisogna allegare?

Risposta.

Si conferma la possibilità di ricorrere all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso dovranno, nella Busta A – Documentazione Amministrativa, essere prodotti: il contratto di avvilimento nonché Allegato 3, Allegato 2 DGUE e PASSOE della ditta ausiliaria.

2 Quesito

Si chiede conferma che la polizza provvisoria deve essere intestata alla SUA Provincia di Novara

Risposta

Si conferma che la polizza per la cauzione provvisoria deve essere intestata a “Provincia di Novara”

3 Quesito

Si pone alla Vs. attenzione che sul vostro sito ufficiale non è presente l'elaborato “computo metrico estimativo” relativo alla procedura in oggetto

Risposta

Il computo metrico estimativo è presente nella cartella “Elaborati” nel documento denominato “computo_analisi_incidenza mano opera.pdf”

4 Quesito

Chiediamo conferma di poter presentare cauzione provvisoria digitale originale come da Codice dell'Amministrazione digitale approvato con D. Lgs. n.82 del 2005 (cauzione contenente tutte le clausole previste dal bando ma firmata digitalmente sia dal fideiussore che dalla impresa e presentata su supporto informatico CD-ROM + copia cartacea per facilitare visione in sede di gara sottoscritta in firma autografa)

Risposta

Si conferma, purchè vengano indicate le modalità di verifica di validità della firma digitale

5 Quesito

L' ALLEGATO 2 DGUE è da presentare su supporto informatico?

Risposta

Il DGUE è accettato sia su supporto cartaceo che informatico

6 Quesito

Riguardo alla procedura in oggetto vorremmo sapere se il sopralluogo è obbligatorio e se viene rilasciata attestazione di sopralluogo/presa visione da allegare ai documenti di gara.

Risposta

Sì, il sopralluogo è obbligatorio e viene rilasciata attestazione dal Comune di Castelletto Sopraticino. Al riguardo si richiama a quanto previsto ai paragrafi 3.5 e 14.21 del disciplinare di gara.

7 Quesito

In caso di richiesta di noli a freddo di macchinari e mezzi occorre nominare la terna di subappaltatori?

Risposta

Sì, in base a quanto previsto dall'art. 105, comma 6 del D.lgs. 50/2016, come richiamato dall'art. 47 del Capitolato. Il ricorso al subappalto è subordinato all'indicazione all'atto dell'offerta delle parti di lavori che si intendono appaltare. I subappaltatori indicati nella terna devono presentare il DGUE, per dimostrare di possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice degli appalti.

8 Quesito

Al punto 13.4 del disciplinare di gara si legge: il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate. Si chiede perchè Tre? se in seguito viene esplicitato: 1) Documentazione Amministrativa, 2) Offerta economica.

Si chiede se in totale sono tre buste compresa la busta del plico.

Risposta

Si tratta di un refuso. Le buste sono due: la busta A per la documentazione amministrativa e la busta B per l'offerta economica.

9 Quesito

Con la presente si chiede se è a pena di esclusione inserire una copia dell'attestato di sopralluogo invece che l'originale.

Risposta

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione (cfr. disciplinare 3.5). Non lo è la presentazione di copia dell'attestato di sopralluogo essendo possibile per questa stazione appaltante procedere ad una verifica presso il Comune committente.

10 Quesito

Sentendo nostri fornitori di serramenti, ci viene segnalato che è difficilmente raggiungibile un valore del solo profilo in alluminio (Uf) di 1,2. Mentre con il PVC è molto più facile ottenere questi parametri perché il profilo è già sotto (Uf) 1,4 ed il vetro è (Ug) 1. Chiedo cortesemente se è possibile avere dei dettagli aggiuntivi che chiariscano questi requisiti dei serramenti, così da verificarne la reale fattibilità.

Risposta

Per quanto riguarda i serramenti esterni si ritiene che i serramenti in PVC possano essere presi in considerazione in alternativa a quelli in alluminio previsti in progetto, purchè sia garantito un livello di conducibilità termica inferiore (miglioria) ed i profili siano pellicolati sia all'interno che all'esterno nella finitura richiesta dalla D.L.

11 Quesito

Chiediamo chiarimenti in merito alla tipologia delle murature (Lecablocco Bioclima Termoisolante) di spessore cm 20 e cm 8, in quanto, a seguito di ricerche con i nostri fornitori, non è possibile avere una classificazione REI 180' con spessori inferiori a cm 25. Chiediamo perciò maggiori dettagli per poter quotare correttamente la nostra offerta.

Risposta

Per quanto riguarda le murature si conferma la necessità di utilizzare un prodotto tipo Lecablocco Bioclima Termoisolante o equivalente di spessore cm 20 e cm 8 rispettando le caratteristiche termometriche previste in progetto (vedere elab. IS01).

Per quanto riguarda le caratteristiche di resistenza al fuoco, il parametro REI180 deriva dalle specifiche tecniche del produttore MAGNETTI individuato come tipologico in fase di redazione del progetto. Tale prodotto non è più in commercio. Tale parametro, tuttavia, non risulta indispensabile in quanto il livello REI da garantire è pari a REI 120.