



PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

Settore Ambiente Ecologia Energia

DETERMINA

n. 410/2016

Novara, li 22/03/2016

Proposta Qualità dell'aria ed Energia/33

OGGETTO: IGOR S.R.L. - D.LGS. 152/06 TITOLO III BIS - AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE - INSTALLAZIONE IMPIANTO DI COGENERAZIONE.

Per l'esecuzione:

Qualità dell'aria ed Energia

Bilancio

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 25/03/2016 ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.



OGGETTO: IGOR S.R.L. - D.LGS. 152/06 TITOLO III BIS – AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE – INSTALLAZIONE IMPIANTO DI COGENERAZIONE.

IL DIRIGENTE

Premesso che con D.D. n. 2637/2015, è stata rinnovata l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta Igor S.r.l. per lo stabilimento sito in Cameri, S.S. 32 del Sempione;

Dato atto che in data 3 marzo 2016, prot. prov. n. 7860 è pervenuta da parte del Gestore la comunicazione di modifica non sostanziale relativa all’installazione di un gruppo di cogenerazione alimentato a metano per la produzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda, con nuovo punto di emissione denominato E7;

Tenuto conto che le modifiche comunicate dal Gestore non esauriscono la definizione di modifica sostanziale di cui all’art. 5, comma 1, lettera l-bis), del D.Lgs. 152/06 comportando un miglioramento delle prestazioni energetiche dello stabilimento;

Ritenuto pertanto di dover aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla Ditta, in particolare l’allegato A relativo al Quadro Riassuntivo delle Emissioni;

Visto l’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Visti gli art.107 e 179 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;

DETERMINA

- di prendere atto della modifica comunicata dalla ditta Igor S.r.l. per lo stabilimento sito in Cameri, S.S. 32 del Sempione e riportata in premessa;
- di aggiornare conseguentemente l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta con D.D. n. 2637/2015;
- di sostituire l’Allegato A al predetto provvedimento con l’Allegato A alla presente Determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di precisare che sul nuovo punto di emissione E7, per gli adempimenti di cui all’art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/06, il Gestore deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci giorni di marcia controllata degli impianti a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nel quadro emissioni. L’avvio e la data dei campionamenti dovranno essere comunicati con 15 giorni di anticipo ad ARPA e Provincia, a cui dovranno essere altresì inviati gli esiti delle analisi entro 45 giorni dalla loro effettuazione;
- gli autocontrolli periodici successivi a cadenza annuale dovranno integrare il Piano di Monitoraggio e Controllo in capo alla Ditta;



- ad impianto di cogenerazione realizzato e funzionante a regime, dovrà essere effettuato il collaudo acustico, i cui esiti dovranno essere trasmessi a Provincia ed ARPA;
- di fissare il termine di 60 giorni dalla data del presente atto per il versamento della tariffa istruttoria per modifica di € 300,00, fissata ai sensi della D.G.R. 22/12/2008 n. 84-10404. La quota andrà versata sul conto intestato alla Provincia di Novara, codice IBAN IT90 F 05034 10101 000000089010, indicando in modo chiaro la causale del versamento e la ragione sociale della Ditta;
- di introitare la suddetta cifra sul Cap. 1805 del Bilancio 2016 in corso di predisposizione;
- di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,
- di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al Settore Ambiente Ecologia Energia, Ufficio Qualità dell'Aria ed Energia, ed al Settore Risorse, Ufficio Bilancio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso da parte dei soggetti legittimati, ricorso al TAR per il Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/71 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199.

F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Arch. Luigi IORIO)

SEGUE ALLEGATO

Novara lì, 14/03/2016



STABILIMENTO: IGOR S.R.L.							CODICE STABILIMENTO: 3032/58				
RIFERIMENTO PLANIMETRIA 2016_IGOR_AIA_ Allegato 4_Planimetria emissioni in atmosfera (Marzo 2016)							LIMITI EMISSIONI				
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101 Mpa]	Durata Emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	[mg/m ³ a 0°C e 0,101 Mpa]	[Kg/h]	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
E3	Caldaia 3	5200	24	1	250	NOx CO Polveri totali	150 100 5	0.78 0.52 0.026	9.9	0.55	-
E4	Ricarica batterie (non sono prescritti autocontrolli)	2500	4	1	Amb.	H ₂ SO ₄	2	0.005	8.25	0.4	-
E5	Caldaia 4	Tiraggio naturale	24	1	200	NOx CO Polveri totali	150 100 5	-	8.5	0.63	-
E6	Caldaia 5	5200	24	1	250	NOx CO Polveri totali	150 100 5	0.78 0.52 0.026	9.9	0.55	-
E7	Cogeneratore 2MWe	9000	Cont.	Cont.	120	NOx (come NO ₂) Polveri totali CO O ₂ : 5% in volume	250 5 300	2.25 0.045 2.7	11,76	0,5	Catalizzatore

I limiti per le caldaie sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.