

STABILIMENTO: BIOELEKTRA S.P.A.							CODICE STABILIMENTO: 3073/32				
RIFERIMENTO PLANIMETRIA Allegato 3 – Domanda ex art. 269 D.Lgs. 152/06 inserita in domanda 387/03.							LIMITI EMISSIONI				
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101 Mpa]	Durata Emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	[mg/m ³ a 0°C e 0,101 Mpa]	[Kg/h]	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
E1	Motore endotermico JGS 420	5210	24	Continua	450	Polveri*	10	0.052	6	0.4	Sistemi LEANOX e CL.AIR
						HCl*	10	0.052			
						COT*	150	0.78			
						HF*	2	0.010			
						NO _x	450	2.3			
						CO	500	2.6			
E2	Motore endotermico JGS 416	3651	24	Continua	450	Polveri*	10	0.036	6	0.4	Sistemi LEANOX e CL.AIR
						HCl*	10	0.036			
						COT*	150	0.54			
						HF*	2	0.007			
						NO _x	450	1.6			
						CO	500	1.8			

- valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora

I valori limite di emissione riportati in tabella sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 5% in volume.