

## PRESCRIZIONI RELATIVE AI GENERATORI A BIOMASSA VIGENTI IN PIEMONTE

Per regolamentare il settore del riscaldamento civile con biomassa sono stati emanati nel tempo una serie di provvedimenti regionali con i quali si è intervenuti su più ambiti.

In particolare di recente sono state introdotte diverse specifiche misure riguardanti i generatori alimentati a biomassa con **potenza nominale inferiore ai 35 kW**.

Si riportano le prescrizioni a oggi vigenti nella tabella che segue.

### GENERATORE A BIOMASSA CON POTENZA NOMINALE INFERIORE A 35 KW

Tipo di intervento	Dove	Tipo di misura	Tipologie ammesse	Provvedimento regionale
Nuova installazione	Tutto il territorio regionale	Permanente	Generatore classe 4 stelle o superiore (ai sensi del DM 186/2017)	Deliberazione di Giunta regionale n. 29-7538 del 14/09/2018
Utilizzo in presenza di altro sistema di riscaldamento	Comuni appartenenti alle Zone "Agglomerato di Torino", "Pianura" e "Collina" (DGR n. 24-903 del 30/12/2019)*	Permanente	Generatore classe 3 stelle o superiore (ai sensi del DM 186/2017)	Deliberazione di Giunta regionale n. 29-7538 del 14/09/2018
Utilizzo in presenza di altro sistema di riscaldamento e con "semaforo arancio" attivo	Comuni appartenenti alle Zone "Agglomerato di Torino", "Pianura" e "Collina" (DGR n. 24-903 del 30/12/2019)**	Temporanea	Solo generatore classe 5 stelle (ai sensi del DM 186/2017)	Deliberazione di Giunta regionale n. 9-2916 del 26/02/2021
Utilizzo di pellet	Tutto il territorio regionale	Permanente	Solo classe A1	Deliberazione di Giunta regionale n. 42-5805 del 20/10/2017

\*I comuni appartenenti alle zone "Agglomerato di Torino", "Pianura" e "Collina" sono quelli che risultano colorati sulla mappa disponibile al sito web [https://webgis.arpa.piemonte.it/protocollo\\_aria\\_webapp/](https://webgis.arpa.piemonte.it/protocollo_aria_webapp/)

\*\*Per verificare l'accensione del "semaforo arancio" (o superiore) nel proprio comune e necessario fare riferimento al sito web [https://webgis.arpa.piemonte.it/protocollo\\_aria\\_webapp/](https://webgis.arpa.piemonte.it/protocollo_aria_webapp/)

Per l'installazione di generatori con **potenza nominale uguale o superiore ai 35 kW** le caratteristiche emissive e di rendimento energetico da rispettare sono invece riportate nelle Sezioni A e B dell'Allegato 2 dello "Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento" approvato con la deliberazione di Giunta regionale n. 46-11968 del 4 agosto 2009.

Con la deliberazione di Giunta regionale n. 36-6882 del 18 maggio 2018 è stato approvato l'elenco aggiornato dei Comuni appartenenti alla Zona di Piano in cui si applicano le prescrizioni della Sezione A dell'Allegato B; per i restanti Comuni si applicano i valori della Sezione B.