kWh1	GRUPPO DI MISURA DELL'ENTE DISTRIBUTORE DI ENERGIA ELETTRICA PER FORNITURA B.T. TRIFASE 400V+N **ALIMENTAZIONE PARTI COMUNI, CENTRO DIURNO E CENTRO POLIVALENTE**
kWh2	GRUPPO DI MISURA DELL'ENTE DISTRIBUTORE DI ENERGIA ELETTRICA PER FORNITURA B.T. TRIFASE 400V+N ALIMENTAZIONE CENTRO SERVIZI
kWh3	GRUPPO DI MISURA DELL'ENTE DISTRIBUTORE DI ENERGIA ELETTRICA PER FORNITURA B.T. TRIFASE 400V+N ALIMENTAZIONE CENTRO TUTELA DELLA FAMIGLIA
kWh4	GRUPPO DI MISURA DELL'ENTE DISTRIBUTORE DI ENERGIA ELETTRICA PER FORNITURA B.T. TRIFASE 400V+N ALIMENTAZIONE CENTRO ADDESTRAMENTO DISABILI DIURNO
QC1	QUADRO ELETTRICO CONTATORE PARTI COMUNI, CENTRO DIURNO E CENTRO POLIVALENTE **PER LO SCHEMA UNIFILARE VEDERE TAVOLA 4e**
QC2	QUADRO ELETTRICO CONTATORE CENTRO SERVIZI
QC3	QUADRO ELETTRICO CONTATORE CENTRO TUTELA DELLA FAMIGLIA
QC4	QUADRO ELETTRICO CONTATORE CENTRO ADDESTRAMENTO DISABILI DIURNO
QG1	QUADRO ELETTRICO GENERALE CENTRO DIURNO E CENTRO POLIVALENTE **PER LO SCHEMA UNIFILARE VEDERE TAVOLA 5e**
QG2	QUADRO ELETTRICO GENERALE CENTRO SERVIZI
QG3	QUADRO ELETTRICO GENERALE CENTRO TUTELA DELLA FAMIGLIA
QG4	QUADRO ELETTRICO GENERALE CENTRO ADDESTRAMENTO DISABILI DIURNO
QSC	QUADRO ELETTRICO SEZIONAMENTO SOTTOCENTRALE **PER LO SCHEMA UNIFILARE VEDERE TAVOLA 6e**
QCT	QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA **PER GLI SCHEMI VEDERE TAVOLE 6e - 7e**
☒ (piccolo)	POZZETTO IN PVC 40x40cm CON CHIUSINO IN PVC
☒ (grande)	POZZETTO IN CLS 60x60cm CON CHIUSINO CARRABILE
— · —	TUBAZIONE INTERRATA IN POLIETILENE CORRUGATO DOPPIA PARETE øe=125mm 450N
- - - (verde)	DISPERSORE DI TERRA ORIZZONTALE COSTITUITO DA CORDA IN RAME NUDA 35mmq INTERRATA
CEP1	COLLETTORE EQUIPOTENZIALE PRINCIPALE CENTRO DIURNO E CENTRO POLIVALENTE COLLEGARE IL NUOVO IMPIANTO DI TERRA CENTRO POLIVALENTE ED I NUOVI NODI EQUIPOTENZIALI
CEP2	COLLETTORE EQUIPOTENZIALE PRINCIPALE CENTRO SERVIZI
CEP3	COLLETTORE EQUIPOTENZIALE PRINCIPALE CENTRO TUTELA DELLA FAMIGLIA
CEP4	COLLETTORE EQUIPOTENZIALE PRINCIPALE CENTRO ADDESTRAMENTO DISABILI DIURNO
QCD1	QUADRO ELETTRICO CORRENTI DEBOLI CENTRO DIURNO E CENTRO POLIVALENTE COLLEGARE I NUOVI IMPIANTI CORRENTI DEBOLI CENTRO POLIVALENTE
QCD2	QUADRO ELETTRICO CORRENTI DEBOLI CENTRO SERVIZI
QCD3	QUADRO ELETTRICO CORRENTI DEBOLI CENTRO TUTELA DELLA FAMIGLIA
QCD4	QUADRO ELETTRICO CORRENTI DEBOLI CENTRO ADDESTRAMENTO DISABILI DIURNO
CRF1	CENTRALE RILEVAZIONE FUMO CENTRO DIURNO E CENTRO POLIVALENTE COLLEGARE IL NUOVO IMPIANTO CENTRO POLIVALENTE
CRF2	CENTRALE RILEVAZIONE FUMO CENTRO SERVIZI SPOSTARE AL PIANO TERRA, METTERE IN SERVIZIO L'IMPIANTO ESISTENTE E AMPLIARLO AL PIANO INTERRATO
CRF3	CENTRALE RILEVAZIONE FUMO CENTRO TUTELA DELLA FAMIGLIA
CRF4	CENTRALE RILEVAZIONE FUMO CENTRO ADDESTRAMENTO DISABILI DIURNO
P1	PULSANTE DI EMERGENZA SOTTO CUSTODIA IN VETRO FRANGIBILE CON LAMPADA SPIA DI SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO, PER LO SGANCIO IMPIANTO ELETTRICO CENTRO DIURNO E CENTRO POLIVALENTE
P2	PULSANTE DI EMERGENZA SOTTO CUSTODIA IN VETRO FRANGIBILE CON LAMPADA SPIA DI SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO, PER LO SGANCIO IMPIANTO ELETTRICO CENTRO SERVIZI
P3	PULSANTE DI EMERGENZA SOTTO CUSTODIA IN VETRO FRANGIBILE CON LAMPADA SPIA DI SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO, PER LO SGANCIO IMPIANTO ELETTRICO CENTRO TUTELA DELLA FAMIGLIA
P4	PULSANTE DI EMERGENZA SOTTO CUSTODIA IN VETRO FRANGIBILE CON LAMPADA SPIA DI SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO, PER LO SGANCIO IMPIANTO ELETTRICO CENTRO ADDESTRAMENTO DISABILI DIURNO
PE	VIDEOCITOFONO POSTO ESTERNO COMELIT ELIMINARE IL POSTO ESTERNO ESISTENTE CENTRO SERVIZI
PI	VIDEOCITOFONO POSTO INTERNO COMELIT FT BRAVO 01 SOSTITUIRE IL POSTO INTERNO ESISTENTE CENTRO SERVIZI E COLLEGARE ALL'IMPIANTO COMELIT ESISTENTE
AC	AUTOMAZIONE CANCELLO BATTENTE A DUE ANTE tipo BFT o equivalente COMPLETA DI: - CENTRALE DI COMANDO CON SCHEDA RADIO E SCHEDA PRERISCALDO OLIO - N° 2 PISTONI OLEODINAMICI PER ANTA MAX 800kg - N° 5 COPPIE DI FOTOCELLULE - LAMPEGGIANTE ED ELETTROSERRATURA - N° 2 COPPIE DI COLONNINE - N° 2 COSTE DI SICUREZZA MECCANICHE - N° 2 SELETTORI A CHIAVE - RADIOCOMANDI E CHIAVI CODIFICATE
PL1	PUNTO LUCE ILLUMINAZIONE NOTTURNA COMPOSTO DA: - PLINTO DI FONDAZIONE IN CLS - PALO IN ACCIAIO H=9,00m (FUORI TERRA H=8,00m) ø=160mm tipo iGUZZINI modello 1379 - MORSETTIERA IN CLASSE II 4P TRE VIE PER POLO tipo iGUZZINI modello 1862 - CAVO FG7OR 0,6/1kV 2x1,5mmq PER IL COLLEGAM. TRA MORSETTIERA ED ARMATURA TESTA PALO - BRACCIO tipo iGUZZINI modello 1349 - ARMATURA TESTA PALO IN ALLUMINIO IP 66 CLASSE II VETRO DI PROTEZIONE TEMPRATO SPESSORE 4mm tipo iGUZZINI modello ARGO 7861 OTTICA STRADALE LAMPADA HST 250W
PL2	PUNTO LUCE ILLUMINAZIONE NOTTURNA COMPOSTO DA: - PLINTO DI FONDAZIONE IN CLS - PALO IN ACCIAIO H=9,00m (FUORI TERRA H=8,00m) ø=160mm tipo iGUZZINI modello 1379 - MORSETTIERA IN CLASSE II 4P TRE VIE PER POLO tipo iGUZZINI modello 1862 - N° 2 CAVI FG7OR 0,6/1kV 2x1,5mmq PER IL COLLEG. TRA MORSETTIERA ED ARMATURE TESTA PALO - N° 2 BRACCI tipo iGUZZINI modello 1349 - N° 2 ARMATURE TESTA PALO IN ALLUMINIO IP 66 CL. II VETRO DI PROTEZIONE TEMPRATO SPESSORE 4mm tipo iGUZZINI modello ARGO 7861 OTTICA STRADALE LAMPADA HST 250W
PL3	PUNTO LUCE ILLUMINAZIONE NOTTURNA A PARETE AD H=4,00m COMPOSTO DA: - BRACCIO tipo iGUZZINI modello 1399 - ARMATURA IN ALLUMINIO IP 66 CLASSE II VETRO DI PROTEZIONE TEMPRATO SPESSORE 4mm tipo iGUZZINI modello ARGO 7860 OTTICA STRADALE LAMPADA HST 150W ELIMINARE IL QUADRO PROVVISORIO DI ALIMENTAZIONE AL PIANO INTERRATO DEL CENTRO SERVIZI ED ALIMENTARE DALLA MORSETTIERA DEL PL1 PIU' VICINO
PL4	PUNTO LUCE ILLUMINAZIONE NOTTURNA COSTITUITO DA PALO LUMINOSO H=950mm ø=130mm IP 65 CLASSE I CORPO IN ALLUMINIO E VETRO DI PROTEZIONE tipo ARES modello MINISILVA ON POST 935979 ANTRACITE CON LAMPADA TC-DEL 18W G24q-2 2700K
(grigio)	AREE NON COMPRESE NEL PRESENTE PROGETTO
(retino rosso)	LOCALI AD USO MEDICO CONSIDERATI DI GRUPPO 1 (SECONDO NORMA C.E.I. 64-8 parte 7 sezione 710)

N.B.:

DISEGNO VALIDO SOLO PER IMPIANTO ELETTRICO

NEI CAVIDOTTI SONO INDICATE SOLO LE NUOVE LINEE DA POSARE, PER I PASSAGGI E LE SEZIONI DELLE LINEE ESISTENTI FARE RIFERIMENTO AI RELATIVI PROGETTI

IN LEGENDA SONO INDICATE IN ROSSO LE OPERE DI NUOVA REALIZZAZIONE OPPURE LE OPERE ESISTENTI OGGETTO DI INTERVENTO

CENTRO POLIVALENTE

PROGETTO ESECUTIVO



PLANIMETRIA GENERALE scala 1/100

studio zaninetti progettazione impianti
Via Montale, 26 - 28021 BORGOMANERO (NOVARA)
Telefono (0322) 82686 - 846315 - Fax (0322) 835430
e-mail: studiozaninetti@intercom.it

COMMITTENTE: COMUNE DI BORGOMANERO (NO)

OGGETTO: PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO CENTRO TERRITORIALE HANDICAP (CTH)

PLANIMETRIA GENERALE

DATA:	SCALA:
MAGGIO 2015	1/100
AGG.:	TAV. N°:
DIS.: A.G.	1e