

CALCOLI ILLUMINOTECNICI

	m2	lx min	lm min richiesti	n. lampade	lm minimo per lampada	lm min previsti
Laboratorio tecnologico	61	2	122	1	210	210
ingresso laboratorio tecnologico	5	5	25	1	210	210
Officina	190	2	380	4	210	840
Ingresso officina	5	5	25	2	210	420
Laboratorio sistemi	104	2	208	1	210	210
Ingresso laboratorio sistemi	5	5	25	1	210	210
Aula tipo	60	2	120	1	210	210
Ingresso aula tipo	5	5	25	1	210	210