PROVINCIA DI NOVARA

PIANO +1

linee tipo diffusori

cavo XLPE tipo E4 2x2.5 mmq

PIANO TERRA

linee tipo diffusori

linee tipo diffusori

cavo XLPE tipo E4 2x4 mmq

PIANO -1

linee tipo diffusori

cavo XLPE tipo E4 2x4 mmq

linee tipo diffusori

Pulsante di attivazione locale
(BLU)

RACK 19"

CENTRALE EVAC

Alimentazione 230V-50Hz
con cavo FROR 3G2,5
e int. magn. diff. 2x16 ist. 0,03A

Pulsante U.S. (ROSSI)

cavo XLPE tipo E4 2x1,5 mmq

Pulsante U.S. (ROSSI)

Pulsante U.S. (ROSSI)

postazione microfonica
remota

Cavo a norma UNI9795 resistente al fuoco per almeno 30
min. secondo la CEI EN 50200
a bassa emissione di fumo e zero alogeni o comunque
protetti per tale periodo.

CENTRALE RIV. INCENDIO (EVENTUALMENTE ESISTENTE)

(esclusa dalla presente progettazione)

IL PROGETTISTA

PRATICA 1200

DISEGNO S.B.

SCALA – – –

DATA 31.08.2017

GRAFICA P.G.

STUDIO TECNICO BOGLIANI per. ind. OSVALDO
CONSULENZA TECNICA E PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA
NOVARA 28100 – VIA 23 MARZO, 121 – TEL. 0321 463973 FAX 0321 463988

COMMITTENTE
PROVINCIA DI NOVARA

LAVORO
IMP. DIFF. SONORA (EVAC) BELLINI LICEO DELLE SCIENZE UMANE – (NO)

OGGETTO
SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO (EVAC)

AGGIORNATO

Riproduzione vietata
Tutti i diritti riservati