

ANNO 2018 - Impianto depurazione di DORMELLETO - Campione medio composito sulle 24 ore Limite di legge Tab. 1 All. 5 DLgs 152/06

		COD		BOD5		SST		P tot		N tot	
		Ingresso	Uscita	Ingresso	Uscita	Ingresso	Uscita	Ingresso	Uscita	Ingresso	Uscita
	u.m.	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
N°	V.L.	
1	09/01/18	113	12	78	5	26	4	2	0	23	14
2	23/01/18	228	22	156	8	46	8	3,81	0,49	41,20	14,00
3	06/02/18	287	19	200	8	80	8	3,09	0,54	26,70	12,60
4	13/02/18	190	10	130	5	40	4	3,04	0,11	32,00	12,40
5	06/03/18	255	14	188	6	56	4	3,41	0,19	40,50	9,79
6	27/03/18	188	18	130	5	40	4	3,40	0,26	35,90	12,20
7	10/04/18	168	15	100	5	36	4	2,32	0,69	26,00	3,90
8	30/04/18	117	14	80	5	18	4	2,60	0,70	32,80	6,53
9	08/05/18	264	14	178	5	80	4	4,21	1,13	35,90	7,02
10	15/05/18	145	12	84	5	40	4	2,84	0,80	26,50	6,64
11	05/06/18	315	17	220	5	60	4	3,73	0,63	28,60	7,26
12	19/06/18	384	22	250	8	120	4	4,77	0,63	30,00	9,10
13	03/07/18	315	18	214	5	80	5	6,49	0,50	54,40	13,90
14	24/07/18	319	20	220	7	40	4	4,31	0,21	48,60	8,26
15	07/08/18	86	15	60	5	26	4	1,42	1,69	14,90	8,21
16	28/08/18	226	14	150	5	20	4	4,38	1,77	31,70	10,30
17	11/09/18	175	13	85	5	90	4	4,34	0,86	37,20	11,20
18	25/09/18	153	14	95	5	40	4	4,51	1,32	58,40	11,80
19	09/10/18	240	19	160	6	90	4	4,79	0,90	50,70	11,80
20	23/10/18	244	11	150	5	80	4	3,91	0,55	46,60	9,47
21	13/11/18	83	10	58	5	80	6	3,96	0,43	16,60	9,69
22	20/11/18	153	30	36	10	80	4	2,63	0,21	23,80	11,00
23	11/12/18	596	18	365	6	210	10	6,33	0,40	40,40	10,80
24	27/12/18	389	19	200	9	150	4	6,40	0,51	68,60	12,10

	COD IN	COD OUT	BOD IN	BOD OUT	SST IN	SST OUT	P IN	P OUT	N IN	N OUT
MEDIA ANNUA	240	16	153	6	70	5	3,94	0,67	36,87	10,00