

ANNO 2018 - Impianto depurazione di LESA - Campione medio composito sulle 24 ore Limite di legge Tab. 1 All. 5 DLgs 152/06

		COD		BOD5		SST		P tot		N tot	
		Ingresso	Uscita	Ingresso	Uscita	Ingresso	Uscita	Ingresso	Uscita	Ingresso	Uscita
	u.m.	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
N°	V.L.	
1	09/01/18	127	15	84	5	14	4	2	1	22	11
2	23/01/18	150	17	96	5	36	4	2,95	0,62	29,40	7,98
3	13/02/18	178	14	120	5	68	4	3,64	0,49	33,80	9,36
4	20/02/18	149	20	90	8	46	8	3,63	0,87	33,30	8,01
5	06/03/18	176	19	140	6	40	4	3,79	1,33	38,30	7,16
6	27/03/18	200	26	130	12	60	4	5,09	1,12	37,80	9,80
7	10/04/18	257	28	174	10	16	4	3,36	1,10	20,00	4,00
8	30/04/18	632	13	420	5	120	4	10,90	0,70	60,50	8,43
9	07/05/18	127	13	76	5	26	4	4,86	0,58	33,40	9,13
10	23/05/18	163	13	114	5	40	4	3,73	0,37	30,00	4,40
11	05/06/18	139	14	80	5	38	4	2,33	0,42	19,00	5,60
12	19/06/18	304	24	200	8	110	4	4,41	1,05	26,00	4,75
13	03/07/18	122	16	76	5	40	4	6,83	1,49	30,30	9,29
14	24/07/18	152	20	100	8	28	4	4,85	0,69	39,90	7,32
15	07/08/18	221	14	150	4	48	4	3,54	1,99	26,60	10,80
16	28/08/18	169	19	100	5	20	4	3,33	1,52	27,70	9,70
17	11/09/18	150	6	70	5	40	4	5,14	1,36	28,90	11,10
18	25/09/18	185	16	75	5	60	4	7,56	1,18	35,30	8,91
19	09/10/18	229	16	115	5	90	4	6,85	2,00	51,40	9,73
20	23/10/18	354	11	190	5	110	4	5,56	1,34	53,20	11,80
21	13/11/18	37	10	26	5	10	4	0,62	0,28	12,00	8,99
22	20/11/18	97	16	39	5	30	4	1,09	0,25	16,40	10,30
23	11/12/18	231	9	110	5	150	4	3,23	0,26	27,20	11,50
24	27/12/18	507	13	270	5	180	8	4,82	0,36	39,50	11,60

	COD IN	COD OUT	BOD IN	BOD OUT	SST IN	SST OUT	P IN	P OUT	N IN	N OUT
MEDIA ANNUA	214	16	129	6	61	4	4,44	0,93	32,60	8,68