

**Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est
Servizio Territoriale Novara**

Relazione K13_2019_02261_004

Ditta Acqua NovaraVCO
Depuratore di Borgolavezzaro
Controllo scarichi idrici – acque reflue urbane
Codice servizio: A3.04

Redazione	Funzione: Tecnico Servizio Territoriale Novara Nome: Tiziano Guarnori	Data: 21.10.2019	
Verifica e Approvazione	Funzione: Dirigente Responsabile Servizio Territoriale Novara Nome: Dott.ssa Marta Scrivanti	Data e firma:	

Relazione K13_2019_02261_004

Impianto depurazione di Borgolavezzaro - Strada vicinale vecchia di Albonese.
Gestore: Acqua Novara VCO Spa con sede legale via Triggiani, 9 – 28100 Novara
Campionamento di acque reflue urbane eseguito in data 27/08/2019
Esiti accertamenti.

1. Descrizione del punto di scarico e valori limite di accettabilità

L'impianto di depurazione di Borgolavezzaro, autorizzato con DD della Provincia di Novara n. 923/2015 del 28/04/2015, scarica in corpo idrico denominato Torrente Arbogna. Lo scarico è soggetto ai valori limite di emissione in acque superficiali previsti dal D. Lgs. 152/2006, Parte III, All.5, Tab.3

2. Sopralluoghi e campionamento del 27/08/2019

Nelle date 26 e 27/08/2019 si sono svolti sopralluoghi presso l'impianto in oggetto per il campionamento delle acque reflue sulle 24 ore; all'atto dei sopralluoghi l'impianto risultava in condizioni di normale funzionamento, con assenza di anomalie in corso.

Si è provveduto al campionamento tramite auto campionatore di proprietà della ditta posto a presidio del pozzetto. Il refluo prelevato è stato omogeneizzato in modo da ottenere un campione medio sulle 24 ore, suddiviso nei diversi contenitori per analisi chimiche, biologiche ed ecotossicologiche.

3. Esiti analitici

Gli esiti degli accertamenti analitici eseguiti presso il Laboratorio ARPA di Novara, come riportati nel Rapporto di Prova n. 2019/028045 del 05/09/2019 evidenziano quanto segue:

Parametri chimici: il campione è conforme ai valori limite stabiliti dal D. Lgs 152/2006, Parte III, Allegato 5, Tabella 3.

Parametri biologici: il valore di Escherichia Coli, NON SUPERA il limite consigliato dal D. Lgs 152/2006, Parte III, Allegato 5, Tabella 3.

Gli esiti degli accertamenti analitici eseguiti presso il Laboratorio ARPA di Cuneo, come riportati nel Rapporto di Prova n.2019/029436 del 19/09/2019, hanno evidenziato quanto segue:

Parametri ecotossicologici: il campione risulta CONFORME a quanto previsto dal D. Lgs 152/06, Parte III, Allegato 5, Tabella 3.

Allegati

- Scheda di campionamento N. K13_2019_02261_002
- Verbali di sopralluogo n. K13_2019_02261_001 e K13_2019_02261_003
- Rapporti di prova n. 2019/028045 del 05/9/2019 e 2019/029436 del 19/9/2019

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est - Servizio Territoriale Novara

Viale Roma, 7/D-E – 28100 Novara – Tel. 0321665711 – fax 01119681501

E-mail: vigilanza.no@arpa.piemonte.it - PEC: dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it – www.arpa.piemonte.it