



N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC
Dati di prot. nell'allegato "segnatura.xml"
TRASMISSIONE VIA PEC

Provincia di Novara
- Settore Ambiente

protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it

Servizio: A3.04
Pratica: K13_2019_00753

OGGETTO: Acqua Novara VCO S.p.A. – Depuratore sito in Bellinzago Novarese; superamento limiti tabellari.

Si trasmette, per le valutazioni di competenza, la relazione tecnica n. K13_2019_00753_005 inerente all'oggetto.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento in merito alla presente comunicazione.
Distinti saluti.

Il Dirigente Responsabile
del Servizio Territoriale Novara
Dott. Mario Luigi Campanini
(firmato digitalmente)

MC/mb

Allegati: Relazione Tecnica n. K13_2019_00753_005

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est - Servizio Territoriale Novara

Viale Roma 7/D-E – 28100 Novara – Tel. 0321665711 – fax 01119681501

E-mail: vigilanza.no@arpa.piemonte.it - PEC: dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it – www.arpa.piemonte.it

Dipartimento Territoriale di Biella – Novara – VCO – Vercelli
SS K.11.01 – “Vigilanza” - Novara

OGGETTO: Relazione K13_2019_00753_005

**Acqua Novara VCO S.p.A. – Depuratore di
Bellinzago Novarese; superamento limiti tabellari
AUA n. 3197/2013**

Redazione	Funzione coll. prof. san. <i>Maurizio Borgini</i>		
Verifica Approvazione	Funzione: Responsabile Servizio Vigilanza	Data: 05/04/2019	Firma: FIRMATA DIGITALMENTE
	Nome: Dr. Mario Campanini		

Codice attività A3.04

Fascicolo:	
Ragione sociale Ente: Acqua Novara VCO S.p.A.	Sede operativa: via Ticino, 302 – 28043 Bellinzago Novarese (NO) Sede Legale: via Triggiani, 9 -28100 Novara segreteria@pec.acquanovaravco.eu
Attività:	gestore ciclo integrato acqua
Operatori che effettuano il controllo: Maurizio Borgini	

ATTIVITA' SVOLTA

In data 12/03/2019 personale di vigilanza/ispezione (UPG) di Arpa Piemonte, Nucleo Operativo Territoriale di Novara, si è recato presso l'impianto in oggetto indicato per effettuare il campionamento delle acque di scarico.

OSSERVAZIONI

Il Rapporto di Prova di Arpa n. 2019/009004 del 28/03/2019 (Allegato 1) ha evidenziato una non conformità per il parametro **Azoto Nitroso** per un valore rilevato di **1,22 mg/l ($\pm 0,24$)** a fronte di un limite tabellare di **0,6 mg/l**.

CONCLUSIONI

A seguito dei dati analitici è stato redatto verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n. K13_2019_00753_004 del 05/04/2019 (notificato in data 05/04/2019) in capo ad Acqua Novara VCO S.p.A. ed al suo legale rappresentante (Allegato 2).

Allegato 1: RdP Arpa n. 2019/009004 del 28/03/2019

Allegato 2: verbale illecito amministrativo n. K13_2019_00753_004 del 05/04/2019

N° Prot.

Spett.le ARPA - SS 11.01 - VIGILANZA
VIALE ROMA, 7/D-E
NOVARA 28100 (NO)

OGGETTO: trasmissione rapporti di prova

Si trasmettono, allegati, i rapporti di prova dei campioni:

N° 2019/013949 del 12/03/2019 Verbale su RT3/2019/00753/002 del 12/03/2019
ACQUE REFLUE - ACQUE REFLUE URBANE

AOO: ARPA Num.protocollo: 00028544 Data 29/03/2019 Ore 15:46 (in firma)

Direnti saluti.

Il responsabile della SS 11.03 - Laboratorio specialistico
Nord Est



Dott.ssa Mariavittoria Stefanetti

M. Stefanetti

SC 11 - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est

SS 11.03 - Laboratorio specialistico Nord Est

Laboratorio di VIALE ROMA 7/D-E - 28100 NOVARA (NO)

RAPPORTO DI PROVA N. 2019/009004 Emesso il 28/03/2019

N° Campione: 2019/013949

Descrizione: ACQUE REFLUE

ACQUE REFLUE URBANE - - 186

Committente: ARPA - SS 11.01 - VIGILANZA

VIALE ROMA 7/D-E - 28100 NOVARA (NO)

Prelevato da: ARPA - SS 11.01 - VIGILANZA - SEDE DI NOVARA

VIALE ROMA 7/D - E 28100 NOVARA (NO)

Presso:

PUNTO DI PRELIEVO ACQUE REFLUE
NO0319A01 - IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE URBANE
VIA TICINO - 28043 BELLINZAGO NOVARESE (NO) MOLINETTO
ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.

Prelevato il: 12/03/2019 **Verbale/Riferimento:** suk13/2019/00753/002 del: 12/03/2019

Prove iniziate il: 13/03/2019 **Terminate il:** 19/03/2019

Il presente Rapporto di prova NON può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.
I risultati riportati sul presente Rapporto di prova sono rappresentativi del solo campione sottoposto a prova.

AO ARPA N°m.protocollo 00028544 Data: 29/03/2019 Ora: 15:55:49 (interna)

N° Campione: **2019/013949**

N° Rapporto di Prova: **2019/009004**

Esame obiettivo: campione torbido e giallo

PARAMETRI BIOLOGICI

METODO/Parametro	Valore	Incertezza	U.M.	Recupero
APAT CNR-IRSA METODO 7030 D MAN 29/2003 - (U.RP.M001) (Escherichia coli	< 1		UFC/100ml	N.A.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' /NON CONFORMITA'

Il valore del parametro Escherichia coli NON SUPERA il limite del D.lgs. 152/2006 Parte III, All.5, Tab.3 e s.m.i. " scarichi in acque superficiali"

AOO: ARPA Num.protocollo: 00028544 Data: 29/03/2019 08:59 (interni)

* Prova non accreditata da Accredia

Ogni metodo di prova è identificato da un codice interno alfanumerico, riportato dopo la descrizione, quale riferimento al catalogo dell'Agenzia

La colonna recupero indica, per ogni parametro, il recupero (%) e se questo sia stato utilizzato nei calcoli (S/NO).

La lettera E nella colonna del risultato analitico, se presente, indica un valore espresso in notazione esponenziale, e va inteso come il prodotto del numero riportato per 10 elevato alla potenza rappresentata dal numero indicato dopo la E.

N.D.: non determinato

N.A.: non applicabile

N° Campione: **2019/013949**

N° Rapporto di Prova: **2019/009004**

Esame obiettivo: campione torbido e giallo

PARAMETRI CHIMICI

METODO/Parametro	Valore	Incertezza	U.M.	Recupero
APAT CNR-IRSA Metodo 2100 Man 29/2003 - (U.RP.M919)				
* Temperatura al punto di prelievo (trascrizione da verbale - misura conoscitiva)	13,1		°C	N.A.
ISO 15705:2002 - (U.RP.M014)				
* Domanda chimica di ossigeno (COD) come O ₂	31		mg/l	N.A.
A 4 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed. 23rd 2018, 5210 D - (U.RP.M330)				
* Domanda biochimica di ossigeno (BOD) come O ₂	< 5		mg/l	N.A.
APAT CNR-IRSA Metodo 2090 B Man. 29/2003 - (U.RP.M257)	< 10		mg/l	N.A.
* Solidi sospesi	13		mg/l	N.A.
KIT COLORIMETRICO A AZOTO TOTALE - (U.RP.M590)				
* Azoto totale come N	< 0,5		mg/l	N.A.
APAT CNR-IRSA METODO 4110 A2 MAN 29/2003 - (U.RP.M854)	6,9		unità pH	N.A.
* Fosforo totale come P	< 0,05		mg/l	N.A.
APAT CNR-IRSA METODO 2060 MAN 29/2003 - (U.RP.M559)				
* Concentrazione idrogenionica (pH)				
APAT CNR-IRSA 3150C Man 29 2003 - (U.RP.M875)				
* Azoto (VI)	362		µS/cm	N.A.
APAT CNR-IRSA 2030 Man 29 2003 - (U.RP.M560)	< 0,5		mg/l	N.A.
* Conduttività elettrica specifica a 20°C	119		mg/l	N.A.
APAT CNR-IRSA Metodo 4020 Man 29/2003 - (U.RP.M901)	48		mg/l	N.A.
* Fluoruri come F	9,4		mg/l	N.A.
* Fluoruri come Cl	1,22	± 0,24	mg/l	N.A.
* Solfati come ione solfato	0,6		mg/l	N.A.
* Azoto nitroso come N	Non perceutibile			N.A.
APAT CNR-IRSA Metodo 3030 MAN 29/2003 - (U.RP.M300)	< 0,2		mg/l	N.A.
* Azoto ammoniacale come ione ammonio	< 0,2		mg/l	N.A.
APAT CNR-IRSA Metodo 2020 A Man. 29/2003 - (U.RP.M256)	< 0,2		mg/l	N.A.
* Colore sulla diluizione 1:20	< 0,2		mg/l	N.A.
KIT COLORIMETRICO A TENSIOATTIVI ANIONICI - (U.RP.M606)	< 0,1		mg/l	N.A.
* Tensioattivi anionici (MBAS) come dodecilbenzensolfonato di sodio	< 0,1		mg/l	N.A.
KIT COLORIMETRICO A TENSIOATTIVI NON IONICI - (U.RP.M607)	< 0,2		mg/l	N.A.
* Tensioattivi non ionici	< 0,2		mg/l	N.A.
KIT COLORIMETRICO A TENSIOATTIVI CATIONICI - (U.RP.M605)	< 0,1		mg/l	N.A.
* Tensioattivi cationici	< 0,1		mg/l	N.A.
EPA 3015A 2007 + EPA 200.8 1994 - (U.RP.MA058a)	< 0,2		mg/l	N.A.
* Alluminio	< 0,1		mg/l	N.A.
* Arsenico	< 0,2		mg/l	N.A.
* Bario	< 0,1		mg/l	N.A.
* Boro	< 0,1		mg/l	N.A.

* Prova non accreditata da Accredia

Ogni metodo di prova è identificato da un codice interno alfanumerico, riportato dopo la descrizione, quale riferimento al catalogo dell'Agenzia

La colonna recupero indica, per ogni parametro, il recupero (%) e se questo sia stato utilizzato nei calcoli (S/N/O).

La lettera E nella colonna del risultato analitico, se presente, indica un valore espresso in notazione esponenziale, e va inteso come il prodotto del numero riportato per 10 elevato alla potenza rappresentata dal numero indicato dopo la E.

N.D.: non determinato

N.A.: non applicabile

N° Campione: 2019/013949

N° Rapporto di Prova: 2019/009004

METODO/Parametro	Valore	Incertezza	U.M.	Recupero
* Cadmio	< 0,005		mg/l	N.A.
* Cromo totale	< 0,2		mg/l	N.A.
* Ferro	0,5		mg/l	N.A.
* Manganese	< 0,1		mg/l	N.A.
* Mercurio	< 0,001		mg/l	N.A.
* Nichel	0,5		mg/l	N.A.
* Piombo	< 0,05		mg/l	N.A.
* Rame	< 0,025		mg/l	N.A.
* Selenio	< 0,003		mg/l	N.A.
* Zinco	0,25		mg/l	N.A.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' /NON CONFORMITA'

Relativamente alle determinazioni chimiche effettuate il campione risulta **NON CONFORME**, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 Parte III, All. 5, Tab. 3, scarico in acque superficiali e s.m.i., per il parametro Azoto nitroso.

NOTE TECNICHE

Nei calcoli dell' incertezza di misura del parametro Azoto nitroso è stato utilizzato l' approccio olistico ed un fattore di copertura K=2 (corrispondente ad una probabilità del 95%).

Il Dirigente Responsabile: Dott.ssa Mariavittoria Stefanetti

Mariavittoria Stefanetti

*** Prova non accreditata da Accredia**

Ogni metodo di prova è identificato da un codice interno alfanumerico, riportato dopo la descrizione, quale riferimento al catalogo dell'Agenzia La colonna recupero indica, per ogni parametro, il recupero (%) e se questo sia stato utilizzato nei calcoli (SINO).

La lettera E nella colonna del risultato analitico, se presente, indica un valore espresso in notazione esponenziale, e va inteso come il prodotto del numero riportato per 10 elevato alla potenza rappresentata dal numero indicato dopo la E.

N.D.: non determinato

N.A.: non applicabile

Il giorno 05 del mese di Aprile dell'anno 2019, alle ore 10.00, il sottoscritto Maurizio Borgini, in qualità di Tecnico Prevenzione Ambiente – Arpa Dip. Piemonte Nord Est – Nucleo Operativo Territoriale di Novara, incaricato dell'espletamento delle funzioni di controllo in materia di tutela ambientale ai sensi della legislazione nazionale e regionale, presso gli uffici di Arpa sede di Novara, in viale Roma 7/e, ha accertato quanto segue:

il superamento del parametro **Azoto Nitroso**, come da rapporto di prova n. 2019/009004 del 28/03/2019, relativo al campione di acque reflue prelevato presso il depuratore consortile, gestito da Acqua Novara VCO, sito nel Comune di Bellinzago Novarese, in località Molinetto – via Ticino, con verbale di prelievo n. K13_2019_00753_002 del 12/03/2019.

Il fatto sopra descritto costituisce violazione a quanto disposto dall'art. 105 comma 1 del D.Lgs. 152/06 per la quale è prevista la sanzione amministrativa di cui all'art. 133 comma 1 del D.Lgs. 152/06 che prevede il pagamento di una somma in denaro compresa da un minimo di € 3000 (tremila/00) ad un massimo di € 30000 (trentamila/00)

Ai sensi dell'art. 14 della Legge 689/81, l'illecito amministrativo come sopra accertato non è stato immediatamente contestato per i seguenti motivi:

l'accertamento è avvenuto d'ufficio a seguito della redazione del rapporto di prova n. 2019/009004 del 28/03/2019 - si procede a seguito di atti di accertamenti di cui all' art. 13 della stessa Legge

al TRASGRESSORE / ai TRASGRESSORI

- Sig. Giuseppe CARANTI nato a Novara il 11/03/1969 residente in Novara via Triggiani n° 9 in qualità di Direttore Tecnico

all'OBBLIGATO IN SOLIDO (ai sensi dell'art. 6 della L. 689/1981)

- Società Acqua Novara VCO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, avente Sede Legale in via Triggiani n° 9

Note

Allegati

☐ **PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA**

☐ **Una sola violazione della norma**

Si avverte/avvertono l'interessato/i che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della Legge 689/81, entro il termine di giorni 60 dalla notifica del presente verbale è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € _____ pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, oltre € _____ per spese di notifica a carico del trasgressore o in alternativa dell'obbligato in solido.

☐ **Più violazioni della stessa norma**

Si avverte/avvertono l'interessato/i che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della Legge 689/81, entro il termine di giorni 60 dalla notifica del presente verbale è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € _____ pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, per ognuna delle violazioni accertate, per un totale pari a € _____ oltre € _____ per spese di notifica a carico del trasgressore o in alternativa dell'obbligato in solido.

☐ **PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA IN CASO DI PLURALITÀ DI TRASGRESSORI**

In caso di pluralità di trasgressori il pagamento della somma sopra indicata è dovuta da ciascuno singolarmente.

Qualora il pagamento in misura ridotta venisse, in alternativa e con effetto liberatorio dei trasgressori, pagato dall'obbligato in solido, la somma da versarsi a cura di quest'ultimo ammonta a € _____, pari al totale delle singole quote dovute dai distinti trasgressori, oltre € _____, pari al totale delle spese di notifica di ciascun verbale.

☒ **FATTISPECIE SOTTRATTA AL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA**

Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della Legge 689/81.

Del presente accertamento e contestazione viene pertanto data comunicazione a Provincia di Novara, in qualità di Autorità competente che procederà ad istruire il procedimento che porterà all'erogazione della sanzione amministrativa.

Rimane dovuto il pagamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica del presente verbale della somma di € 11,50 per spese di notifica a carico del trasgressore o in alternativa dell'obbligato in solido.

MZ

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Somma in misura ridotta: versamento su c.c.p. n° _____ intestato a _____ oppure versamento tramite bonifico bancario intestato a IBAN _____, banca _____
 Causale di versamento: "Pagamento in misura ridotta Violazione Amm.va n° _____ / _____"

COMUNICAZIONE AVVENUTO PAGAMENTO

Dell'avvenuto pagamento dovrà essere data comunicazione all'A.R.P.A. Dipartimento di Novara presentando copia delle quietanze, tramite servizio postale o tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it, onde evitare l'inoltro del rapporto all'Autorità competente, ai sensi dell'art.17 della L. 689/81, a Provincia di Novara in qualità di Autorità competente all'irrogazione della sanzione.

DIRITTO DI DIFESA

Ai sensi dell'art. 18 della L. 689/1981 il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido entro il termine di 30 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione possono far pervenire alla Provincia di Novara, in qualità di Autorità competente all'irrogazione della sanzione, scritti e documenti difensivi e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, si informa che:

- i dati personali dell'autore della violazione, nonché quelli inerenti al responsabile in solido, verranno utilizzati per provvedere allo svolgimento delle funzioni istituzionali in materia di tutela ambientale e di sanzioni amministrative previste da obblighi di legge e di regolamento, così come previsto dall'art. 18, comma 2° del citato D.Lgs. 196/2003;
- in quanto diversi da dati sensibili e/o giudiziari, detti dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 2°, del D.Lgs. 196/2003;
- all'autore della violazione e al responsabile in solido spettano i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003;
- ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 196/2003 titolare del trattamento dei dati è l'Arpa Piemonte, nella persona del Direttore Generale Angelo Robotto; responsabile designato del trattamento dei dati è Dott.ssa Giovanna Mulatiero.

Copia del presente accertamento verrà notificato al trasgressore e/o all'obbligato in solido ai sensi di legge.

Il verbalizzante

[Firma]

RELATA DI NOTIFICAZIONE

☐ In data odierna, alle ore 14.00 in NOVARA via CRIGGIANI n° 9

il sottoscritto MAURIZIO BORGHI in qualità di TBC. PRBU. AMB.

ha notificato il presente verbale a GIUSEPPE CARANZI mediante consegna

a mani di ELEONORA COSTA in qualità di IMPREGIATA ACQUA NOVARA VCO

☐ Il sottoscritto _____ in qualità di _____ ha notificato il presente verbale a _____, in _____ via _____ n° _____, in qualità di _____, trasmettendolo per mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. consegnata all'ufficio postale di _____ in data odierna.

Data 05/04/2019

ACQUA NOVARA VCO S.p.A. Il ricevente
 28100 NOVARA (NO) - Via Trapani, di notifica a mani proprie
 Cod. fisc. e P.I.V.A. 0207800037
[Firma]

Il notificante.

[Firma]

Il giorno 05 del mese di Aprile dell'anno 2019, alle ore 10.00, il sottoscritto Maurizio Borgini, in qualità di Tecnico Prevenzione Ambiente – Arpa Dip. Piemonte Nord Est – Nucleo Operativo Territoriale di Novara, incaricato dell'espletamento delle funzioni di controllo in materia di tutela ambientale ai sensi della legislazione nazionale e regionale, presso gli uffici di Arpa sede di Novara, in viale Roma 7/e, ha accertato quanto segue:

il superamento del parametro **Azoto Nitroso**, come da rapporto di prova n. 2019/009004 del 28/03/2019, relativo al campione di acque reflue prelevato presso il depuratore consortile, gestito da Acqua Novara VCO, sito nel Comune di Bellinzago Novarese, in località Molinetto – via Ticino, con verbale di prelievo n. K13_2019_00753_002 del 12/03/2019.

Il fatto sopra descritto costituisce violazione a quanto disposto dall'art. 105 comma 1 del D.Lgs. 152/06 per la quale è prevista la sanzione amministrativa di cui all'art. 133 comma 1 del D.Lgs. 152/06 che prevede il pagamento di una somma in denaro compresa da un minimo di € 3000 (tremila/00) ad un massimo di € 30000 (trentamila/00)

Ai sensi dell'art. 14 della Legge 689/81, l'illecito amministrativo come sopra accertato non è stato immediatamente contestato per i seguenti motivi:

l'accertamento è avvenuto d'ufficio a seguito della redazione del rapporto di prova n. 2019/009004 del 28/03/2019 - si procede a seguito di atti di accertamenti di cui all' art. 13 della stessa Legge

ai TRASGRESSORE / ai TRASGRESSORI

- Sig. Giuseppe CARANTI nato a Novara il 11/03/1969 residente in Novara via Triggiani n° 9 in qualità di Direttore Tecnico

all'OBBLIGATO IN SOLIDO (ai sensi dell'art. 6 della L. 689/1981)

- Società Acqua Novara VCO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, avente Sede Legale in via Triggiani n° 9

Note

Allegati

☐ **PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA**

☐ **Una sola violazione della norma**

Si avverte/avvertono l'interessato/i che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della Legge 689/81, entro il termine di giorni 60 dalla notifica del presente verbale è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € _____ pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, oltre € _____ per spese di notifica a carico del trasgressore o in alternativa dell'obbligato in solido.

☐ **Più violazioni della stessa norma**

Si avverte/avvertono l'interessato/i che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della Legge 689/81, entro il termine di giorni 60 dalla notifica del presente verbale è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € _____ pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, per ognuna delle violazioni accertate, per un totale pari a € _____ oltre € _____ per spese di notifica a carico del trasgressore o in alternativa dell'obbligato in solido.

☐ **PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA IN CASO DI PLURALITÀ DI TRASGRESSORI**

In caso di pluralità di trasgressori il pagamento della somma sopra indicata è dovuta da ciascuno singolarmente.

Qualora il pagamento in misura ridotta venisse, in alternativa e con effetto liberatorio dei trasgressori, pagato dall'obbligato in solido, la somma da versarsi a cura di quest'ultimo ammonta a € _____, pari al totale delle singole quote dovute dai distinti trasgressori, oltre € _____, pari al totale delle spese di notifica di ciascun verbale.

☒ **FATTISPECIE SOTTRATTA AL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA**

Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della Legge 689/81.

Del presente accertamento e contestazione viene pertanto data comunicazione a Provincia di Novara, in qualità di Autorità competente che procederà ad istruire il procedimento che porterà all'erogazione della sanzione amministrativa.

Rimane dovuto il pagamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica del presente verbale della somma di € 11,50 per spese di notifica a carico del trasgressore o in alternativa dell'obbligato in solido.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Somma in misura ridotta: versamento su c.c.p. n° _____ intestato a _____ oppure versamento tramite bonifico bancario intestato a _____ IBAN _____, banca _____
Causale di versamento: "Pagamento in misura ridotta Violazione Amm.va n° _____ / _____"

COMUNICAZIONE AVVENUTO PAGAMENTO

Dell'avvenuto pagamento dovrà essere data comunicazione all'A.R.P.A. Dipartimento di Novara presentando copia delle quietanze, tramite servizio postale o tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it, onde evitare l'inoltro del rapporto all'Autorità competente, ai sensi dell'art.17 della L. 689/81, a Provincia di Novara in qualità di Autorità competente all'irrogazione della sanzione.

DIRITTO DI DIFESA

Ai sensi dell'art. 18 della L. 689/1981 il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido entro il termine di 30 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione possono far pervenire alla Provincia di Novara, in qualità di Autorità competente all'irrogazione della sanzione, scritti e documenti difensivi e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, si informa che:

- i dati personali dell'autore della violazione, nonché quelli inerenti al responsabile in solido, verranno utilizzati per provvedere allo svolgimento delle funzioni istituzionali in materia di tutela ambientale e di sanzioni amministrative previste da obblighi di legge e di regolamento, così come previsto dall'art. 18, comma 2° del citato D.Lgs. 196/2003;
- in quanto diversi da dati sensibili e/o giudiziari, detti dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 2°, del D.Lgs. 196/2003;
- all'autore della violazione e al responsabile in solido spettano i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003;
- ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 196/2003 titolare del trattamento dei dati è l'Arpa Piemonte, nella persona del Direttore Generale Angelo Robotto; responsabile designato del trattamento dei dati è Dott.ssa Giovanna Mulatiero.

Copia del presente accertamento verrà notificato al trasgressore e/o all'obbligato in solido ai sensi di legge.

Il verbalizzante

[Firma]

RELATA DI NOTIFICAZIONE

☐ In data odierna, alle ore 11.19 in NOVARA via TRIGGIANI n° 9

il sottoscritto MAURIZIO BORGINI in qualità di TEC. PREV. AMB

ha notificato il presente verbale a ACQUA NOVARA VCO SPA mediante consegna

a mani di ELBONORA COSTA in qualità di IMPIEGATA ACQUA NOVARA VCO

☐ Il sottoscritto _____ in qualità di _____ ha notificato il presente verbale a _____, in _____ via _____ n° _____, in qualità di _____, trasmettendolo per mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. consegnata all'ufficio postale di _____ in data odierna.

Data 05/04/2019

Il ricevente

ACQUA NOVARA VCO S.p.A.
(in caso di notifica a mani proprie)
28100 NOVARA (NO) - Via Triggiani, n. 9
Cod. fisc. e P.I.V.A. 02 074600037

Il notificante

[Firma]